

Zimbra**dilsonjunior@museu-goeldi.br****Re: TP 01/2021**

De : Dilson A. de Araujo Junior <dilsonjunior@museu-goeldi.br> qua, 29 de set de 2021 12:57

Assunto : Re: TP 01/2021

Para : construtoraconnection@gmail.com

Cc : CPL-Comissão Permanente de Licitação
<cpl@museu-goeldi.br>

Sr. licitante, boa tarde

Segue abaixo a resposta da Área Técnica.

Cordialmente,

Dilson Araujo Junior

Assistente em C&T

COADM/Serviço de Compras e Patrimônio-SECOP

Fone: 91-3211-1758

Prezados, bom dia

Segue resposta ao questionamento da empresa **CONNECTION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP.**

Questionamento: **Analisando as composições de preços unitário fornecidas pelo órgão, nao encontrei as composições dos itens: 7.1.2, 7.1.4 e 7.1.5, ficando assim impossibilitado de fazer as composições, pois são próprias da base do Museu.**

Resposta: A orçamentista elaborou composição de custos para o item **7.1.1 Fabricação e instalação de perfil W, ASTM A572 Gr.50 MATERIAIS**, que por similaridade equivale a mesma composição para o item 7.1.2.

Da mesma forma, os itens 7.1.4 e 7.1.5 por similaridade possuem a mesma composição e o mesmo valor unitário do item **7.1.3 Fabricação e instalação de perfil ASTM A36.**

Atenciosamente

Renata Bastos Santiago - Eng. Civil

Núcleo de Engenharia e Arquitetura - NUENA

Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG

renatasantiago@museu-goeldi.br

(91)3211-1744

De: "Dilson Araujo Junior" <dilsonjunior@museu-goeldi.br>
Para: "nuena" <nuena@museu-goeldi.br>, "Renata Bastos Santiago" <renatasantiago@museu-goeldi.br>, "Antonio Marcos Mamore Fernandes" <antoniofernandes@museu-goeldi.br>
Cc: "CPL-Comissão Permanente de Licitação" <cpl@museu-goeldi.br>
Enviadas: Quarta-feira, 29 de setembro de 2021 10:59:09
Assunto: Re: TP 01/2021

Ao Nuena,

Bom dia,

segue questionamento de licitante.

Cordialmente,

Dilson Araujo Junior
Assistente em C&T
COADM/Serviço de Compras e Patrimônio-SECOP
Fone: 91-3211-1758

De: "Conexão Construtora" <construtoraconexao@gmail.com>
Para: "CPL-Comissão Permanente de Licitação" <cpl@museu-goeldi.br>
Enviadas: Quarta-feira, 29 de setembro de 2021 8:29:42
Assunto: TP 01/2021

Prezados,
Analisando as composições de preços unitário fornecidas pelo órgão, não encontrei as composições dos itens: 7.1.2, 7.1.4 e 7.1.5, ficando assim impossibilitado de fazer as composições, pois são próprias da base do Museu.

Grato pela atenção

--

ANTONIO CUNHA
Sócio Proprietário Administrador
CONEXÃO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP